

Olegta OÜ  
Kase 2  
21020 NARVA  
zuravel07@gmail.com

Teie: 15.03.2016

Meie 18.03.2016 nr NEV/37411-1

### **Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks**

Väljastame Narva-Jõesuu linnas L. Koidula tn 72 kinnistule eelnevad tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks. Kinnistu on planeeritud jaotada kaheks eraldiseisvaks kinnistuks.

1. Detailplaneeringu geodeetiline alusplaan kooskõlastada VKG Elektrivõrgud OÜ-ga.
2. Planeeringuala taotletud tarbimisvõimsus on  $2 \times 26,3$  kW.
3. Planeeritavate kahe kinnistu elektrienergiaga varustamine näha ette kruntide piiri vahetus lähedusse projekteeritavast mitmekohalisest liitumiskilbist (LK) orienteeruva asukohaga X:6595159 Y:726920. LK elektrivarustus planeerida madalpinge maakaabelliiniga olemasoleva alajaama AJ-143 (L. Koidula tn 77a) madalpinge jaotlast.  
LK peab jääma tänava poolt ööpäevaringselt vabalt teenindatavaks. Liitumispunkt teeninduspiiriga hakkab paiknema tarbija toitekaabli ühendusklemmidel liitumiskilbis. Liitumiskilbist edasi tuleb määrata kaablitrass tarbija kaablile.
4. Detailplaneeringu maa-alal ja selle vahetusläheduses näidata ära kõik olemasolevad elektripigaldised, mis kuuluvad VKG Elektrivõrgud OÜ-le.
5. Detailplaneeringus lahendada tehnilise koridori servituudi vormistamise küsimus planeeritavatele elektrivõrkudele vastavalt kehtivale seadusandlusele.
6. Detailplaneeringuga määrata ära ka väljaspool detailplaneeringu ala kulgevate uute elektrivõrkude servituudialad.
7. Detailplaneeringu joonistel näidata ära kõik olemasolevad ja planeeritavad tehnovõrgud nii, et on võimalik eristada, mis on olemasolev, likvideeritav või planeeritav.
8. Olemasolevate elektriliinide eksploatatsiooni tingimuste muutumisel on vajalik ette näha elektriliinide kaitse vastavalt standarditele ja normidele või elektriliini ümberehitamine.

**VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ**

Registrikood 10855041  
Paul Kerese 11  
20309 Narva  
EESTI



Telefon +372 716 6601  
Faks +372 716 6600  
E-post vkgev@ev.vkg.ee  
www.vkgev.ee

9. Pärast detailplaneeringu kehtestamist kõik uue võrguühenduse väljaehitamise ja/või olemasolevate elektrivõrkude ümberehitamisega (likvideerimine, ümbertõstmine, ehitusalast väljaviimine jt) seotud tööd teostab VKG Elektrivõrgud OÜ eraldi projekti alusel. Kulutused tööde teostamiseks tasub klient/liituja vastavalt liitumismetoodikale. Liitumisprotsessi (uus võrguühendus/olemasoleva võrgu ümberehitus jt) alustamiseks on vajalik esitada liitumistaotlus soovitud teenusega, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lisainfo: [www.vkgev.ee](http://www.vkgev.ee) või kontaktisikult.

10. Lõplik, kõikide asjast huvitatud organisatsioonide ja maaomanikega kooskõlastatud detailplaneeringu variant esitada VKG Elektrivõrgud OÜ arendusosakonda läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks digitaalselt allkirjastatuna.

11. Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks kehtivad 1 aasta alates väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Hillar Sumberg  
Tehnikadirektor

Erik Raal 5341 2537

**VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ**

[www.vkgev.ee](http://www.vkgev.ee)