



KESKKONNAAMET

KORRALDUS

25. jaanuar 2019 nr 1-3/19/155

Sanitaarkaitseala vähendamine - Aia tn 3

I. ASJAOLUD

Aktsiaselts NARVA-JÕESUU SANATOORIUM (registrikood 10228767) on esitanud Keskkonnaametile taotluse Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas Aia tn 3 maaüksusel (kinnistusraamatu registriosa number 3868208, katastriüksuse tunnus 51301:002:0012) olemasolevate puurkaevude PRK0002091 ja PRK0002092 sanitaarkaitseala vähendamiseks 50 meetrilt 30 meetrini puurkaevust ning puurkaevude koordinaatide muutmiseks. Veehaarde sanitaarkaitseala vähendamise taotlus on Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis registreeritud 28.12.2018 kirja nr 14-4/18/20827 all.

Puurkaev PRK0002091 on rajatud 1955. aastal sügavusega 101,5 meetrit ning ta avab Kambrium-Vendi Voronka põhjaveekogumit. Põhjaveekiht on hästi kaitstud.

Puurkaev PRK0002092 on rajatud 1969. aastal sügavusega 101 meetrit ning ta avab Kambrium-Vendi Voronka põhjaveekogumit. Põhjaveekiht on hästi kaitstud.

Puurkaevudel PRK0002092 ja PRK0002091 on kehtiv vee erikasutusluba nr L.VV/331656. Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/331656 on lubatud veevõtt 23 720 m³ aastas ja 65 m³ ööpäevas.

Käesoleval ajal Maa-ameti kaardil Aia 3 kinnistul asuvate puurkaevude asukohad ei vasta olemasolevale olukorrale. Puurkaevu PRK0002091 õiged koordinaadid on X:6598690,40 ja Y:728753,15. Puurkaevu PRK0002092 õiged koordinaadid on X:6598660,54 ja Y:728761,36.

II. KAALUTLUSED

Veeseaduse (edaspidi *VeeS*) § 28 lõike 1 kohaselt on veehaarde sanitaarkaitseala joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veela, kus veeomaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist. Vastavalt VeeS § 28 lõikele 4 otsustab Keskkonnaamet veehaarde sanitaarkaitseala määramise kaalutlusõiguse kohaselt. Eelnimetatud seaduse § 28 lõige 4 punkti 2 alusel võib Keskkonnaamet määrata veehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks 30 meetrit puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist üle 10 m³ ööpäevas ja põhjaveekiht on hästi kaitstud.

III. OTSUSTUS

Veeseaduse § 28 lg 4 punkti 2 alusel, tulenevalt Aktsiaselts NARVA-JÕESUU

SANATOORIUM poolt esitatud taotlusest ja käesolevas otsuses toodud kaalutlusest ning tuginedes Keskkonnaameti peadirektori 05.03.2018 käskkirja nr 1-1/18/118 „Looduskaitse osakonna, metsaosakonna ja regioonide põhimääruste kinnitamine“ lisa 5 „Keskkonnaameti Põhja regiooni põhimäärus” punktidele 2.2 ja 3.5.8. **muuta:**

1. Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas Aia tn 3 maaüksusel (kinnistusraamatu registriosa number 3868208, katastriüksuse tunnus 51301:002:0012) olemasolevate puurkaevude PRK0002091 ja PRK0002092 sanitaarkaitseala ulatuseks 30 meetrit puurkaevust.

2. Muuta puurkaevude PRK0002091 ja PRK0002092 koordinaadid keskkonnaregistris.

3. Puurkaevu omanik on kohustatud teavitama Keskkonnaametit, kui käesolevas korralduses nimetatud õiguslik alus veehaarde sanitaarkaitseala vähendamiseks muutub või langeb ära.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaak Jürgenson
juhataja
Põhja regioon

Teadmiseks: Narva-Jõesuu Sanatoorium AS, karina.kyppas@narvajoesuu.ee
Keskkonnaagentuur
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Karina Laasik
veespetsialist
Põhja regioon